

REEMPLACEMENT PRESSOSTAT

*de marque Dungs ou Huba
par un modèle Krom Schroder*

Composition du kit :

- un pressostat
- une tôle d'adaptation
- un support plastique
- la visserie
- des colliers


Réf. kit	Désignation	Réf. Pressostat
B4992588	Kit pressostat combustion/ventilation	B1244420
B4992589	Kit pressostat bouchage cheminée (Puls 20/32/40)	B1244421
B4992590	Kit pressostat bouchage cheminée (Puls 60)	B1244422




ATTENTION : COUPER L'ALIMENTATION
ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION

Pressostat de bouchage cheminée (PB)
Ref 1244421 Puls 20/32/40
Ref 1244422 Puls 60

Pressostat de combustion (PC)
Ref 1244420

Pressostat de ventilation (PV)
Ref 1244420



PB	PC	PV
Contact N.Fermé Cosse 1 et 3	Contact N.Ouvert Cosse 2 et 3	Contact N.Ouvert Cosse 2 et 3
		
Tension 18 V ---		 Tension 230 V ~

Réf. 1870765

- ❶ Débrancher et démonter le pressostat à remplacer
- ❷ Fixer la tôle d'adaptation avec les 2 vis livrées
- ❸ Clipser le support plastique sur la tôle
- ❹ Clipser le pressostat sur le support plastique
- ❺ Rebrancher les fils électriques
- ❻ Raccorder les durites et les maintenir avec les colliers fournis

