Remplacement Sonde de dégivrage

sur chauffe-eau thermodynamique AIR Cylia AIR & Edel AIR

Kit remplacement sonde de dégivrage
Réf. : B4993072

Sonde de dégivrage (Réf. B1244552) .

Quelque soit la position de montage d'origine de la sonde défectueuse, la sonde neuve doit être installée tête en haut et câble en bas avec la tête en contact avec le tube.

La sonde doit être fixée au contact du tube par le moyen de colliers type «colson» (**a**) ou logé dans son doigt de gant (**b**).

Composants du kit de remplacement de la sonde :

- Une sonde de dégivrage, lg 900mm.
- Des colliers de serrage.
- Une notice de pose.

Ref. notice : 1896512
N° édition 18.144